

国药一机二期项目 - bug #3965

系统卡顿问题

2024-11-27 15:14 - 王 智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-27
优先级:	高	计划完成日期:	2024-11-27
指派给:	赵 淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
tempdb数据库转移至D盘后，体检中心反应软件卡顿			

历史记录

#1 - 2024-12-05 10:39 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#2 - 2025-03-03 10:21 - 赵 淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-27

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-03-03 10:21 - 赵 淑聪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭